



Productcertificaat K21226-7

Uitgegeven 2025-01-01

Vervangt K21226/06

Pagina 1 van 3

Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Appendagefabriek Kolk B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K773 "Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U, PVC-O of PE voor het transport van drinkwater " d.d. 2019-04-01

die voldoet aan de eisen van

NEN-EN 12842:2012 "Nodulair gietijzeren fittingen voor PVC-U of PE leidingsystemen - Eisen en testmethoden".

Ron Scheepers
Directeur
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Onderneming
Appendagefabriek Kolk B.V.
Parelstraat 5
7554 TL HENGLO OV
Tel. 074-2918961
info@kolkbv.nl
www.kolkbv.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Trekvastе koppelingen voor het verbinden leidingen van PVC-U tot een maximum drukklasse van PN10.

Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U of PE

Product code	Product	DN	Diameter Buis (DB)
E-KS	Flensmof (E-KS) PN10/16	50 - 600	50 - 630
E-tv	Flensmof trekvast (E-tv) PN10/16	50 - 600	50 - 630
E-tv-W	Flensmof trekvast Wavin (E-tv-W) PN10/16	50 - 600	50 - 630
MMA-KS	Mof/Flens T-stuk (MMA-KS) PN10/16	50 - 600	50 - 630
MMA-KS-tv	Mof T-stuk trekvast (MMA-KS-tv) PN10/16	50 - 200	63 - 225
MMB-KS	Mof T-stuk (MMB-KS) PN10		63 - 630
MMB-KS-tv	Mof T-stuk trekvast (MMB-KS-tv) PN10/16		63 - 225
MMU-KS-tv	Mof/Mof stuk trekvast (MMU) PN10/16		63 - 400
EN-KS	Voetbocht (EN-KS) PN10/16	80	63 - 160
EN-KS-tv	Voetbocht trekvast (EN-KS-tv) PN10/16	80 - 100	63 - 160
PENR-tv-W	Voetbocht trekvast Wavin (PENR-tv-W) PN10	80	110 - 160
EXI-KS-TV	Eindkap trekvast (EXI-KS-tv) PN10		75 - 200

De toegepaste rubbermanchetten voldoen aan de eisen van NEN-EN 618-1 en zijn toegelaten voor gebruik met drinkwater. Glijmiddelen worden niet toegepast.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met .

Plaats van het merk: op de buitenzijde van de koppeling.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of logo;
- de laatste twee cijfers van het jaar van fabricage;
- materiaalaanduiding;
- Fabrikantenaanduiding;
- Uitwendige diameterrange van de buizen waarvoor de koppeling geschikt is (mm);
- Nominale druk.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als leidingsystemen voor het transport van drinkwater met een nominale middellijn van DN 40 t/m DN 700 bij een maximale waterdruk van 1 MPa en een watertemperatuur van 30 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Appendagefabriek Kolk B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.